

しろかわ

城川ダムの電気設備の不具合による停電の発生についてお詫びします。

12月12日23時35分から13日3時6分までの間、城川ダムの電気設備の不具合の影響で周辺地域214戸に停電が発生しました。

この停電によりご迷惑をおかけした方々には、深くお詫び申し上げます。

1 発生日時

12月12日23時35分から13日3時6分までの間

2 停電の範囲


十日町市浦田北浦田、浦田新田、浦田曾根、浦田豊田、浦田西之前、
浦田藤原、浦田湯之島、浦田、奈良立、福島、松之山黒倉、室野

(214戸)

3 原因

城川ダムの電気設備(高圧区分開閉器)の不具合により、城川ダム周辺地域への電力の供給が一時的に停止したものと。

なお、電気設備(高圧区分開閉器)の不具合は12月14日中に復旧見込み。(予定)



4 周辺への影響

この停電による人的被害等は、現在確認されておりません。

【本件についてのお問い合わせ先】
十日町地域振興局地域整備部
副部長 瀬戸 民枝
(直通) 025-757-6299